



Ítem	Cant	Unid.	Denominación	Código
1	1	Unid.	Poste de HºAº 8,50/R1800	MN 464a
2	1	Conj.	Terminal Simple Preensamblado	TN 103I_1
3	1	Conj.	L.M.T. 13,2kV Puesta a tierra (Soporte HºAº)	TN 51g
4	1	Mts.	Manguera flexible 1"	
5	2	Unid.	Terminal de Cu estañado especial p/Identar 35mm ²	MN 93d
6	2	Unid.	Tuerca Hexagonal de Bce 1/2" x 12 hilos	
7	1	Conj.	Grampas MN 203c + 1 Grampa MN 103b	MN 203c/203b
8	4	Unid.	Manta termocontraible tipo MRC 4 - 600	
9	1	Unid.	Guante termocontraible tipo ETA 0047	
10	2	Mts.	Fleje de Acero Inoxidable 20x0,7mm	
11	2	Unid.	Hebilla de Acero Inoxidable Ancho=20mm p/fleje	
12	10	Mts.	C.A.S. XLPE 1,1 kV tetrapolar 3x95+1x50 mm ² Cobre	
13	2	Unid.	Abrazadera	MN 104b
14	1	Unid.	Caño de hierro Galvanizado 3" (x 3mts)	
15	0.96	M3.	Homricon Elaborado compuesto: Piedra canto rodado, arena gruesa y cemento	

Conductor Preensamblado: 3x95 + 1x50 + 1x25mm²

<p>Este documento con todo su contenido es propiedad de Ing. E. R. Boggiatto. No debe ser divulgado, reproducido o utilizado de cualquier forma que sea perjudicial para el cliente o para el Sr. Ing Boggiatto.</p>		Fecha	Alejandro Diaz 26.10.15	Nombre	E. Boggiatto	Ciente	 MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES	ING. EDUARDO R. BOGGIATTO Sunchales - Santa Fe Roque Saenz Peña 545 boggiatto@arnet.com.ar
	Dib.							Nº de plano cliente
	Apr.							13 - Detalle Poste HºAº 5
	Rev.							Hoja 29
	Esc. Sin Escala	PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE INDUSTRIAL						Revisión: 2
	Tam. A4							